


# SCHMIDT BENDER



## 1-8x24 Exos mit BDC



<b>1. Beschreibung .....</b>	<b>5</b>
1.1 Einleitung .....	5
1.2 Sicherheitshinweise .....	5
<b>2. Technische Daten .....</b>	<b>6</b>
2.1 Allgemeine Daten .....	6
2.2 Abmessungen .....	7
<b>3. Zubehör / Lieferumfang .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Bedienung .....</b>	<b>8</b>
4.1 Okulareinstellung .....	9
4.2 Bedienung des Vergrößerungswechsls und des CC-Modus.....	10
4.3 Bedienung der Beleuchtung .....	11
4.4 Batteriewechsel.....	12
<b>5. Einschießen des Zielfernrohrs .....</b>	<b>13</b>
5.1 Verwenden der Absehenschnellverstellung BDC .....	13
(Bullet Drop Compensation).....	13
5.2 Nullen der Türme .....	14
5.3 Höhenverstellung .....	16
5.4 Seitenverstellung .....	17
<b>6. Wartung und Pflege .....</b>	<b>18</b>
6.1 Reinigung und Wartung .....	18
6.2 Lagertemperatur .....	18
<b>7. Garantie- und Werksbescheinigung .....</b>	<b>19</b>



## 1. Beschreibung

### 1.1 Einleitung

Die Exos Zielfernrohre von Schmidt & Bender wurden für die besonderen Anforderungen des hochpräzisen jagdlichen Schießens entwickelt. Sie besitzen ein für Ihre spezielle Anwendung optimiertes Produkt von höchster Qualität, das Ihnen bei Beachtung nachstehender Gebrauchshinweise über viele Jahre zuverlässige Dienste leisten wird.

### 1.2 Sicherheitshinweise

Um Augenverletzungen zu vermeiden, blicken Sie mit dem Zielfernrohr niemals direkt in die Sonne oder ungeschützt in helle Lichtquellen.

Bitte unterlassen Sie eigene Eingriffe am Zielfernrohr. Reparaturen sollten ausschließlich von Schmidt & Bender oder durch von uns autorisierte Fachbetriebe durchgeführt werden. Schützen Sie Ihr Zielfernrohr vor Stößen außerhalb des regulären Gebrauchs.

Vermeiden Sie, das Zielfernrohr unnötig lange direkter Sonneneinwirkung auszusetzen; bei hochgradiger und länger andauernder Sonneneinstrahlung entstehen im Rohrrinneren extrem hohe Temperaturen, die dem Zielfernrohr schaden können.

Waffe und Zielfernrohr müssen durch eine qualifizierte Montage zu einer Einheit verbunden werden. Wir empfehlen daher, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Eine perfekte Montage ist unabdingbare Voraussetzung für einwandfreie Nutzung. Besondere Aufmerksamkeit sollte hierbei auf ausreichenden Augenabstand gerichtet werden. Dadurch wird das volle Sehfeld für den Schützen erschlossen und Augenverletzungen werden in Folge des Rückstoßes der Waffe vermieden.

**2. Technische Daten****2.1 Allgemeine Daten**

- |                             |   |            |          |
|-----------------------------|---|------------|----------|
| • Vergrößerung              | - | 1 – 8      |          |
| • Objektivdurchmesser       | - | 24         | (mm)     |
| • Sehfeld                   | - | 35.3 – 4.9 | (m/100m) |
| • Austrittspupille          | - | 9.6 – 3    | (mm)     |
| • Austrittspupille CC-Modus | - | 9,8        | (mm)     |
| • Augenabstand              | - | 90         | (mm)     |
| • Dämmerungszahl            | - | 4.9 – 13.9 |          |
| • Transmission              | - | 90         | (%)      |
| • Okularverstellbereich     | - | +2 bis -3  | (dpt)    |
| • Parallaxe                 | - | fix 100    | (m)      |
| • Absehen                   | - | 2. BE      |          |


**2.2 Abmessungen**

Abb. 1: Dimensionen in mm

**3. Zubehör / Lieferumfang**

Folgendes Zubehör wird mit dem Zielfernrohr ausgeliefert und kann ggf. über eine Fachhändler oder unseren Service nachbeschafft werden.

Schutzdeckel	-	406-80
Transporttasche	-	971-905
Zielfernrohretikett		
Registrierkarte		
Antwortkarte		

#### 4. Bedienung

Ihr neues Schmidt & Bender Zielfernrohr verfügt über viele verschiedene Komponenten und Einstellmöglichkeiten, die Sie in Abb. 2 sehen können.




Abb. 2: Bezeichnungen der Komponenten

#### 4.1 Okulareinstellung

Am Okular können Sie die Schärfe des Absehens mit Hilfe des Dioptrienausgleichs auf Ihr Auge einstellen (Abb. 3).

Stellen Sie hierfür das Zielfernrohr auf maximale Vergrößerung ein. Drehen Sie das Okular bis zum Anschlag nach links und drehen Sie nun so lange nach rechts, bis Sie das Absehen in optimaler Bildschärfe erkennen. Da die Sehkraft des Auges über einen längeren Zeitraum durchaus großen Schwankungen unterliegen kann, ist eine regelmäßige Anpassung der Okulareinstellung zu empfehlen.




Abb. 3: Dioptrienausgleich einstellen

#### 4.2 Bedienung des Vergrößerungswechsls und des CC-Modus

Durch Drehen des Vergrößerungswechsls lässt sich die Vergrößerung von 1-fach bis 8-fache Vergrößerung einstellen. Dazu drehen Sie den Vergrößerungswechsel solange, bis die gewünschte Vergrößerung auf dem gravierten Einstellring mit dem Indexpunkt übereinstimmt. Die einfache Vergrößerung ist dabei im CC Modus gegeben. Möchten Sie in den CC-Modus wechseln, so drehen Sie den Vergrößerungswechsel entsprechend soweit, bis die Buchstaben CC auf Höhe des Indexpunktes liegen (Abb. 4).




Abb. 4: CC-Modus

In dieser Einstellung besteht Parallaxefreiheit in einem Bereich von ca. 7m-20m Entfernung. Um den CC-Modus zu verlassen, drehen Sie den Vergrößerungswechsel solange gegen den Uhrzeigersinn bis Sie einen leichten „Klick“ verspüren. Dieser zeigt Ihnen an, dass Sie sich auf 1.1x Vergrößerung befinden und die Parallaxe nun wieder fest auf 100m steht. Der Bereich zwischen „CC“ und „1.1“ besitzt keine Parallaxeeinstellung und ist optisch nicht korrigiert. Er kann daher nicht zum Visieren verwendet werden.

### 4.3 Bedienung der Beleuchtung

Ihr neues Zielfernrohr ist mit der Flashdot-Technologie und einem Absehen in der zweiten Bildebene ausgestattet.

Der helle Leuchtpunkt im Zentrum des Absehens verschwindet bei Abschalten vollständig und gibt die Sicht auf das Ziel frei.

Der Leuchtpunkt soll Ihnen helfen, bei schlechten Lichtverhältnissen Ihren Haltepunkt auf dem häufig dunklen Ziel besser zu finden.

Passen Sie die Intensität der Beleuchtung den jeweiligen Lichtverhältnissen an. Dazu drehen Sie den Stellknopf der Leuchteinheit von 0 in Richtung 11 bis zu der Stufe, in der der Leuchtpunkt innerhalb des Absehens gerade ausreichend beleuchtet ist, ohne Ihre Augenpupille zu überstrahlen (Abb. 5).




Abb. 5: Bedienung der Beleuchtung

Sollten Sie das Ausschalten der Beleuchtung nach dem Gebrauch einmal vergessen, schaltet ein eingebauter Microchip die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch ab.

Wenn der Leuchtpunkt zu blinken beginnt, ist die Batterie schwach und sollte gewechselt werden.

#### 4.4 Batteriewechsel

Der Batteriewechsel muss im Trockenen erfolgen.

Zum Batteriewechsel lösen Sie den Batteriedeckel der Leuchteinheit und entnehmen Sie die verbrauchte Batterie. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie darauf, dass das Pluszeichen auf der Batterie oben erkennbar ist (Abb. 6).

Verbrauchte Batterien sind bitte umweltgerecht zu entsorgen.

Es handelt sich bei der Batterie um eine handelsübliche Knopfzelle CR 2032/3V, die bei mittlerer Intensität im Dauerbetrieb ca. 100 Stunden Energie liefert.




Abb. 6: Batteriewechsel

**5. Einschießen des Zielfernrohrs****5.1 Verwenden der Absehenschnellverstellung BDC  
(Bullet Drop Compensation)**

Höhen- und Seitenturm verfügen beide über eine Arretierungsfunktion, welche ein unbeabsichtigtes Verstellen der Treffpunktlage verhindert. Sie ermöglichen eine feine Klickrastung unter Beibehaltung des großen Verstellweges.

Zur Betätigung der Arretierung muss der umlaufende Ring im Uhrzeigersinn um 90° verdreht werden. Als Hilfe hierfür dient die kleine geriffelte Grifffläche, welche sich links (bei der Höhenverstellung) bzw. oben (bei der Seitenverstellung) befindet (Abb. 7).




Abb. 7: Arretierung der Türme: nicht arretiert und arretiert

## 5.2 Nullen der Türme

Falls sich durch Wartungs-, Reparaturarbeiten oder sonstige Veränderungen am Waffensystem die Treffpunktlage verändern sollte, muss die Verstellung neu kalibriert werden.

Hierzu muss eine Gruppe von Schüssen auf eine Zielscheibe in der gewünschten Referenzentfernung für die Null abgegeben werden. Die Abweichungen, die sich vom Schussbild zur Mitte bzw. dem Haltepunkt auf der Zielscheibe ergeben, müssen nun entsprechend dem in den Punkten 5.3 und 5.4 beschriebenen Vorgehen korrigiert werden.

Vergewissern Sie sich anschließend durch eine erneute Abgabe von mehreren Schüssen, dass das Schussbild nun in der Mitte der Zielscheibe bzw. dem Haltepunkt liegt. Ggf. bitte den Korrekturvorgang wiederholen.

Nach dem Einschießen der Waffe muss zum Nullen des jeweiligen Turms dieser zunächst auf die nicht arretierte Position gestellt werden.

Lösen Sie dann die beiden Innensechskantschrauben in dem jeweiligen Turm mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (Abb. 8). Eine Umdrehung reicht hierfür. Jetzt kann der Turm auf die gravierte „0“ gedreht werden, sodass diese mit dem Indexpunkt übereinstimmt.




Abb. 8: Nullen des Zielfernrohrs – Lösen der Schrauben

Nun müssen die Innensechskantschrauben wieder festgezogen werden.

Die Stellkappen sind durch eine mit einem Stopfen verschlossene Schraube gesichert, so dass diese auch beim Nullen nicht abgenommen werden können. Bitte lösen Sie diese Schraube nicht.

Sie spüren auch bei gelösten Schrauben die Klickverstellung. Das Absehen wird bei gelösten Schrauben nicht verstellt.

### 5.3 Höhenverstellung

Mit jedem Klick wird das Absehen um 1cm/100m oder  $\frac{1}{4}$  MOA verstellt. Einen Tiefschuss korrigieren Sie durch Drehung der Höhenstellkappe im Uhrzeigersinn (nach rechts) (Abb. 9); einen Hochschuss durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).





Abb. 9: Korrektur eines Tiefschusses

#### 5.4 Seitenverstellung

Mit jedem Klick wird das Absehen um 1cm/100m oder  $\frac{1}{4}$  MOA verstellt. Einen Linksschuss korrigieren Sie durch Drehung der Seitenstellkappe im Uhrzeigersinn (nach rechts) in Richtung „R“, einen Rechtsschuss durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in Richtung „L“ (Abb. 10).





Abb. 10: Korrektur eines Linksschusses

## **6.           Wartung und Pflege**

### **6.1       Reinigung und Wartung**

Die Schmidt & Bender Zielfernrohre der Exos-Modellreihe benötigen keine besondere Wartung und Pflege.

Alle Metallteile sind mit einer harten Eloxal-Oberfläche versehen, die grundsätzlich pflegeleicht und extrem kratzfest ist. Zur Reinigung verwenden Sie hier ein sauberes und ggf. leicht angefeuchtetes Putztuch. Optikoberflächen sollten Sie vor einem evtl. Sauberwischen zunächst mit einem Pinsel von grobem Staub und Schmutzpartikeln befreien. Leichte Verschmutzungen können dann mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Hauchen Sie die Optik vor dem Reinigen leicht an, dies erleichtert den Reinigungsvorgang mit dem Tuch.

Grobe Verschmutzungen können mit lauwarmem, entspanntem Wasser entfernt werden. Trockenreiben auf den Außenflächen der Linsen müssen Sie auf jeden Fall vermeiden, dies kann die wertvolle Vergütungsschicht zerstören.

### **6.2       Lagertemperatur**

Der Temperaturbereich zum Lagern des Zielfernrohrs reicht von -55 bis +70°C

## 7. Garantie- und Werksbescheinigung

Die TÜV Cert-Zertifizierungsstelle der TÜV Anlagentechnik GmbH (Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Berlin Brandenburg) bescheinigt gemäß TÜV Cert-Verfahren, dass das Unternehmen Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Biebertal, Deutschland für den Geltungsbereich Konstruktion, Herstellung, Vertrieb und Service feinmechanisch-optischer Geräte, Hauptprodukt: Zielfernrohre, ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet; die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2008 (#Registration 01 100 67280) sind erfüllt.

Alle Teile wurden eingehend gemäß den Anforderungen des vorab genannten Systems geprüft und entsprechen diesen in allen Punkten.

Garantie-Gewährleistung:

Offizielle Garantie-Gewährleistung: 10 Jahre  
Garantierte Verfügbarkeit der Ersatzteile: 30 Jahre


Schmidt & Bender GmbH & Co. KG  
Am Grossacker 42  
35444 Biebertal  
Deutschland

### Kontakt:

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG • Am Grossacker 42 • D-35444 Biebertal  
Tel. +49 (0) 64 09-81 15-0 • Fax +49 (0) 64 09-81 15-11  
info@schmidt-bender.de • [www.schmidt-bender.de](http://www.schmidt-bender.de)



# SCHMIDT BENDER



## 1-8x24 Exos with BDC



<b>1.</b>	<b>Scope description.....</b>	<b>5</b>
1.1	Introduction .....	5
1.2	Safety instructions .....	5
<b>2.</b>	<b>Technical data .....</b>	<b>6</b>
2.1	General data .....	6
2.2	Dimensions .....	7
<b>3.</b>	<b>Accessories / Scope of supply.....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Operating instructions .....</b>	<b>8</b>
4.1	Adjusting the image focus with the diopter adjustment of the eyepiece.....	9
4.2	Using the magnification change and the CC-Mode .....	10
4.3	Illumination Control.....	11
4.4	Changing the battery .....	12
<b>5.</b>	<b>Preliminary adjusting and fine adjusting when sighting in .....</b>	<b>13</b>
5.1	Using the Bullet Drop Compensation .....	13
5.2	Marking the zero position .....	14
5.3	Elevation adjustment .....	16
5.4	Windage adjustment .....	17
<b>6.</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>18</b>
6.1	Care and maintenance .....	18
6.2	Storage temperature .....	18
<b>7.</b>	<b>Warranty certificate.....</b>	<b>19</b>



## **1. Scope description**

### **1.1 Introduction**

The Schmidt & Bender Exos hunting scopes are designed to meet the unique challenges of high precision shooting. Their quality and function make it possible to achieve exceptional shooting results as well as to fulfill the critical and demanding needs of official, law enforcement and tactical applications. Strict observation of the following operating instructions is prerequisite for successful long-term use.

### **1.2 Safety instructions**

Never look into the sun or into laser light with the scope. This may cause serious eye injuries. Do not tamper with the scope. Any repairs beyond the maintenance described in the maintenance manual should only be performed by Schmidt & Bender or by other specialists authorized by Schmidt & Bender. Protect the scope against shocks beyond normal use.

Avoid unnecessary long exposure of the scope to direct sunlight; intense and excessive sun radiation will cause extremely high temperatures inside the tube which may be detrimental to the scope.


The scope must be properly mounted to the firearm by a qualified specialist. Perfect mounting is an essential requirement for maximum accuracy and efficient functioning of the firearm and the scope. Be sure to assume the proper firing position and keep a correct eye relief in order to obtain an optimal full field of view and to avoid any injuries due to the recoil of the weapon.

## 2. Technical data

### 2.1 General data

- Magnification - 1-8
- Objective lens diameter - 24 (mm)
- Field of view - 35.3 – 4.8 (m/100m)
- Exit pupil - 9.6 – 3 (mm)
- Exit pupil CC-Mode - 9,8 (mm)
- Eye relief - 90 (mm)
- Twilight factor - 3.9 – 13,9
- Transmission - 90 (%)
- Diopter adjustment - +2 to -3 (dpt)
- Parallax - fix 100 (m)
- Reticle focal plane - 2nd

### 2.2 Dimensions



Illustr. 1: Dimensions in mm


### 3. Accessories / Scope of supply

The following accessories are delivered with scope and can be reordered at a distributor or our service.

Protective cap	406-80
Transport bag	971-905
Registration card	
Reply card, Scope label	

### 4. Operating instructions


Your new Schmidt & Bender riflescope consists of different functional parts and adjustments (See Illustr. 2).



Illustr. 2: Scope parts and control

### 4.1 Adjusting the image focus with the diopter adjustment of the eyepiece

The eyepiece provides the adjustment of the reticle focus to the individual eye diopter. Set the scope to the highest magnification. Rotate the eyepiece counterclockwise until it stops. Rotate the eyepiece clockwise until you see a sharp image of the reticle (see Illustr. 3).




Illustr. 3: Diopter adjustment

### 4.2 Using the magnification change and the CC-Mode

By turning the magnification change ring, the magnification can be changed from 1 to 8. To do so, turn the magnification change until the engraved magnification value is inline with the engraved index dot. The 1x magnification is available in the CC-Mode. To switch into the CC-Mode, turn the magnification change ring until the letters „CC“ are inline with the engraved index dot (Illustr. 4). In the „CC“-Setting, the scope is parallax free on approximately 7m to 20m distance. To leave the „CC“-Mode, turn the magnification change ring counter-clockwise until you feel a slight „click“.

This indicates that you are now on 1.1x magnification. The area on the magnification change ring inbetween „CC“ and „1.1“ is not suitable for shooting, since it is optically uncorrected.




Illustr. 4: CC-Mode

### 4.3 Illumination Control

Your new Exos rifle scope is equipped with the Flash Dot technology which provides a projected bright red dot along with a reticle in the second focal plane.

First, set the intensity of the illuminated dot to the respective light conditions. To do this the illumination control may be turned from -0- toward position -11- until a setting is achieved where the red dot is just bright enough to be picked up by the eye without glaring. If possible, this adjustment should be performed under quiet conditions prior to the actual shooting (see Illustr. 5).



Illustr. 5: Illumination control

If the illumination is not switched off by the shooter after use, illumination control electronics automatically switch off the illumination after 6 hours.


If the illumination starts blinking, the battery is low and should be replaced.

### 4.4 Changing the battery

To replace the battery screw off the battery cap and remove the old battery.

Please discard the used battery in an ecologically compatible way!

Place the new battery (coin cell CR 2032/3V) with the „+“ facing up into the battery compartment. Do only change the battery in a dry environment. Battery service life is at least 100 hours at the highest intensity (see Illustr. 6).




Illustr. 6: Battery replacement

### 5. Preliminary adjusting and fine adjusting when sighting in

#### 5.1 Using the Bullet Drop Compensation

In order to avoid the unintentional adjustment of the elevation or the windage turret, both turrets provide a locking mechanism.

To lock each of the turrets, its circumferential ring has to be turned 90° clockwise (Illustr. 7). A little slider serves as an aid which is located left hand side (elevation) or on top of the turret (windage).



Illustr. 7: Locking and unlocking the turrets


## 5.2 Marking the zero position

When sighting in the scope for the first time, or re-sighting the scope due to service or repair, a test shoot for zeroing the scope must be performed on a 100m distance. Therefore, ensure that the parallax is set to the correct value of 100m and that both elevation and windage turrets are set to "0".

The differences arising from the shot image towards the target, must now be corrected according to the procedure described in paragraph 5.2 and 5.3. Please verify the centered shot pattern by again firing a group of shots at the target. If necessary repeat the correction procedure.

After sighting in, the scope must be zeroed. Therefore, turn the turrets to the unlocked position and loosen the screws on the turrets with an Allen key by turning it counter-clockwise (Illustr. 8).

Please do not remove the screws completely.





Illustr. 8: Zeroing of the turrets

Now turn the turret caps back to zero such that the zero is in line with the engraved index dot. Then fix the screws with the Allen key.

### 5.3 Elevation adjustment



The point of impact is moved by 1cm on 100m or  $\frac{1}{4}$  MOA on every click. A too low point of impact is corrected by rotating the elevation turret clockwise (see Illustr. 9), a too high point of impact by rotating the elevation turret counter-clockwise.



Illustr. 9: Elevation adjustment

#### 5.4 Windage adjustment

The point of impact is moved by 1cm on 100m or  $\frac{1}{4}$  MOA on every click. A too far left point of impact is corrected by rotating the elevation turret clockwise into the direction indicated by "R" (see Illustr. 10), a too high point of impact by rotating the elevation turret counter-clockwise into the direction indicated by "L".



Illustr. 10: Windage adjustment

## **6. Maintenance**

### **6.1 Care and maintenance**

Schmidt & Bender Exos line scopes do not require any special maintenance. All metal parts have a hard anodized surface that is extremely scratch-resistant and easy to care for.

For cleaning outer surfaces, use a clean and, if necessary, a slightly damp cloth.

Before wiping the optic's surfaces, use a dry brush to remove coarse dirt or dust particles. Slight impurities may then be wiped off using a microfibre cloth.

Breathe onto the optic's surfaces before cleaning them, this helps with the cleaning process. Excessive dirt may be removed using lukewarm water. Avoid dry rubbing on the outside optical surfaces, this may harm the precious coatings.

### **6.2 Storage temperature**

The approved temperature range for the storage of the scope is from -55°C to 70°C.

**7. Warranty certificate**

We hereby certify that our Quality Management System has been approved by Unternehmensgruppe TUV Rheinland Berlin Brandenburg to the following Quality Management Standard: The TUV Cert Certification Body of TUV Anlagentechnik GmbH (Unternehmensgruppe TUV Rheinland Berlin Brandenburg) certifies in accordance with TUV Cert procedures that Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Am Grossacker 42, D- 35444 Biebertal has established and applies a quality management system for the design, production sales and service of fine mechanical optical instruments. Main product telescopic sights. Proof has been furnished that the requirements according to ISO 9001 – # Registration No. 01 100 67280 - are fulfilled. All parts have been thoroughly inspected in accordance with the afore-mentioned Quality Management System and correspond to the requirements of the specifications, drawings, test procedures and standards in all respects.

Guarantee clause:

- Guarantee period of 10 years
- Replacement parts are available for at least 30 years

Contact:

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG • Am Grossacker 42 • D-35444 Biebertal • Germany

Tel. +49 (0) 64 09-81 15-0 • Fax +49 (0) 64 09-81 15-11

info@schmidt-bender.de • [www.schmidt-bender.de](http://www.schmidt-bender.de)

Schmidt & Bender Inc. • 741 Main Street • Claremont, NH 03743 • U.S.A.

Tollfree (800)468-3450 • Phone +1(603)287-4830 • Fax (603)287-4832

[info@schmidt-bender.com](mailto:info@schmidt-bender.com)

